



Komunikat
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gostyniu
z dnia 30.08.2024 r.
w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Strzelcach Wielkich, 63-820 Piaski, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości:

- Strzelce Wielkie,
- Strzelce Małe,
- Grabonóg (od nr 1 do nr 65),
- Taniecznica,
- Piaski (ulice: Krótka; Miastkowskiego; Mickiewicza; Plac Wolności; Polna; Wojska Polskiego; Wschodnia; Wiatraczna; Żwirki i Wigury; Kasprzaka – od nr 1 do nr 18 oraz od nr 28 do nr 39; Warszawska – od nr 43 do nr 89).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu, na podstawie wyników przeprowadzonych badań informuje, że jakość wody uległa poprawie pod względem mikrobiologicznym, w zakresie obecności bakterii grupy coli i enterokoków. Niemniej jednak, ze względu na zwiększoną ogólną liczbę mikroorganizmów, woda odbiega od obowiązujących wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w ww. rozporządzeniu. Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Jednocześnie wyjaśnia się, że stwierdzone przekroczenie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.